

Số: 120 /XN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 0117.21



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Người lấy mẫu : KTV, Như

Địa điểm lấy mẫu : Xi nghiệp cấp nước Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày lấy mẫu : 16/3/2021

Tên mẫu : NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)

Lượng mẫu : 1,5L + 250mL

Ngày nhận mẫu : 16/03/2021

Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1.5L và chai thủy tinh 250mL, không bổ sung hóa chất cố định.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	17/03/2021
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	17/03/2021
3	Chỉ số pecmanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,56	2	17/03/2021
4	Clo dư (mg/l)	Phương pháp DPD	0,34	0,3 - 0,5	17/03/2021
5	Clorua (mg/l)	SMEWW 4500 -Cl B - 2017 (*)	34,00	250,00	17/03/2021
6	Độ cứng tổng cộng, tính theo CaCO <sub>3</sub> (mg/L)	SMEWW 2340C - 2017 (*)	292,00	300,00	17/03/2021
7	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,25	2	17/03/2021
8	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	3,03	15	17/03/2021
9	Mangan tổng số (mg/L)	SMEWW 3500 Mn - B - 2017 (*)	0,08	0,3	17/03/2021
10	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	17/03/2021
11	Nitrate (mg/L)	TCVN 6180 - 1996	1,92	50	17/03/2021
12	Nitrite (mg/L)	SMEWW 4500- NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B - 2017 (*)	0,03	3	17/03/2021
13	pH	TCVN 6492:2011 (*)	7,36	6,5 - 8,5	17/03/2021
14	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2017	0,16	0,3	17/03/2021
15	Sulphat (mg/L)	EPA 1997 - 375.4	121,6	250	17/03/2021

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01/2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Mã số mẫu: 0117.21

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
-----	----------	-------------	---------	------------	-----------------

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 3 năm 2021

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN



ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN



BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm

Số: 121 /XN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 0118.21



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
Người lấy mẫu : KTV. Như  
Địa điểm lấy mẫu : Văn phòng phẩm Kim Linh, TT. Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.  
Ngày lấy mẫu : 16/3/2021  
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC)  
Lượng mẫu : 1,5L + 250mL  
Ngày nhận mẫu : 16/03/2021  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 250mL, không bổ sung hóa chất cố định.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	17/03/2021
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	17/03/2021
3	Chỉ số pemanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,48	2	17/03/2021
4	Clo dư (mg/L)	Phương pháp DPD	0,34	0,3 - 0,5	17/03/2021
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,25	2	17/03/2021
6	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	3,04	15	17/03/2021
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	17/03/2021
8	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2017	0,05	0,3	17/03/2021

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017

**Nhận xét:** Mẫu NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01/2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 3 năm 2021

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG  
\* BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm